

ОТЧЁТ

об исполнении плана мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности
Муниципального казённого учреждения
центр Культуры и Досуга «КОНТАКТ»
Соколовского сельсовета
На 2020г.

№	Мероприятие	Сроки проведения	Результат	Ответственный
1.	Рассмотрение вопросов по пожарной безопасности в учреждении	В течение планового периода	- приобретение новых огнетушителей в МКУ ЦКД «КОНТАКТ» с.Соколово и структурное подразделение Мало-Оёшинский сельский клуб; - составление ПСД на монтаж пожарной сигнализации в структурном подразделении Мало-Оёшинский сельский клуб;	Алексеева Е.П., директор
2.	Обновление нормативно- правовой документации (должностные инструкции)	В течение планового периода	Разработаны и утверждены должностные инструкции, оформлены и ведутся журналы: «Учёта учений и тренировок», «Проведения	Алексеева Е.П., директор

			инструктажей по пожарной безопасности».	
3.	Рассмотрение вопросов пожарной безопасности на совещаниях и пятиминутках.	В течении планового периода	Повышение грамотности по вопросам пожарной безопасности.	Алексеева Е.П., директор
4.	Обновление информационных стендов о действиях в случае ЧС.	В течении планового периода;	- Повышение грамотности по вопросам пожарной безопасности; - отработка навыков действия в случае ЧС.	Алексеева Е.П., директор
5.	Проведение объектовых тренировок: -эвакуация при пожаре и задымлении; - эвакуация при угрозе пожара сотрудников и посетителей.	В течении планового периода.	Регулярно проводятся учения с фиксацией в журнале.	Алексеева Е.П., директор
6.	Усиление мер по пожарной безопасности в период проведения культурно – массовых и праздничных мероприятий (разработка инструкций, инструктаж работников)	В течении планового периода.	Регулярный инструктаж работников с фиксацией в журнале.	Алексеева Е.П., директор
7.	Подготовка планов мероприятий по вопросам антитеррористической защиты, а также подготовка отчётной документации по данному вопросу.	декабрь	- Подготовлен отчёт об исполнении плана мероприятий за 2020 г.	Алексеева Е.П., директор
8.	Проведение проверки технического состояния внутренних пожарных кранов.	02.11.2020г.	Проведена проверка и составлен акт.	Алексеева Е.П., директор
9.	Проведение проверки первичных средств пожаротушения	Ноябрь2020г.	Проведена проверка с соответствующей записью в журнале.	Алексеева Е.П., директор
10.	Контроль за проверкой работы ОПС (оповестительной противопожарной	1 раз в месяц	1 раз в месяц проводятся проверки работы ОПС с фиксацией в журнале	Представитель ООО «Огнезащитная корпорация»

	системы)		(ООО «Огнезащитная корпорация»)	
--	----------	--	---------------------------------	--



Директор МКУ ЦКД «КОНТАКТ»

Алексеева Е.П.