

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

№ _____

"14" июня 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное Казенное Учреждение Центр Культуры и Досуга «КОНТАКТ»

1.2. Полный почтовый адрес объекта: НСО, Колыванский район, с. Соколово, ул. Молодежная, № 1/б

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1168,9 кв. м, часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м, наличие прилегающего земельного участка: нет, _____ кв. м

1.4. Год постройки здания: 1990, последнего капитального ремонта: 2009 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г., капитального 2020 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации учреждения: Муниципальное Казенное Учреждение Центр Культуры и Досуга «КОНТАКТ» (МКУ ЦКД «КОНТАКТ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 633 168, НСО, Колыванский район, с. Соколово, ул. Молодежная, №1/б. телл. 31-424

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Соколовского сельсовета

1.10. Адрес вышестоящей организации: НСО, Колыванский район, с. Соколово, ул. Советская, д. 43, тел. 31-441

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: культура

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5. Виды услуг: культурно-досуговые мероприятия, кружковая и клубная деятельность

2.6. Форма оказания услуг: на объекте и на дому

2.7. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день – 40 человек), вместимость – 80 человек, пропускная способность – 350 человек

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: рейсовый автобус Колывань – Соколово, от остановки до здания ДК по асф. дороге,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 300 метров

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 метров

3.2.2. Время движения (пешком): 3 минуты

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет (дорога ровная)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	Б оборудован информационный стенд
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	1	
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К,О,Г,У)	2	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	3	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	4	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,С,Г,У)	5	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,Г,У)	6	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: _____

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

	Основные структурно-функциональные зоны	не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами и реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается			
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается			
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации			Инд. решение с ТСП	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается			
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается			
6.	Система информации и связи (на всех зонах)			Инд. решение с ТСП	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается			
8.	Все зоны и участки			Инд. решение с ТСП	

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: 2017-2020г.

в рамках исполнения плана адаптации инвалидов и МГН

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: ДП-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется : согласование с Главой Администрации Соколовского сельсовета Кольванского района, председателем общественной организации «Кольванская местная организация Всероссийского общества инвалидов

5. Паспорт сформирован на основании:

Анкеты обследования объекта: от «14» июня 2017 г.

Приложение: план объекта

Руководитель рабочей группы: директор / Алексеева Е.П./
(Должность, Ф.И.О.)



Согласовано
Представитель общественной организации

«УТВЕРЖДАЮ»



июня 2017 г.

АНКЕТА

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры

№ 2 /13.06.2017 г.

Муниципальное Казенное Учреждение Центр Культуры и Досуга «КОНТАКТ» Администрации Соколовского сельского Совета
Полное юридическое наименование объекта

НСО Кольванский район, с. Соколово, ул. Молодежная, 1/б, тел. 8 (383 52 31-424)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Водомственная принадлежность объекта: Администрация Соколовского сельского Совета

2. Вид деятельности : культура

3. Форма собственности: государственная

Государственная, муниципальная, частная

4. Размещение объекта: в центре населенного пункта (с. Соколово)

Отдельно стоящее здание 2 этажа; год постройки: 1990 г. (капитального ремонта- 2009 г.)

5. Количество обслуживаемых посетителей в день: 40 чел., вместимость: 80 чел., пропускная способность: 350 чел.

6. Функциональное назначение объекта : культурно- досуговая

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№№ п/п	Элементы генплана	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МПН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Парковка для посетителей						
	Расстояние до входа в здание	м	не более 50	15	К, О	Создание парковочного места для К,О	П.4.2.2. СП 59.13330.2012
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	10 (но не менее 1 места)	отсутствие парковочного места для К,О отсутствуют	К, О	Создания парковочного места для К,О	П.4.2.1. СП 59.13330.2012
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	6х3,6	отсутствует	К		П.4.2.4. СП 59.13330.2012
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		наличие	отсутствует	К		П.4.2.1. СП 59.13330.2012
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						
	- ширина полосы движения	м	2,0	1,8	К		П.4.1.7. СП 59.13330.2012
	- при наличии площадок для разбега ИК (карманов)		Допустимо 1,2				
	- указатели направления движения		наличие	отсутствуют	К, О, Г		П.4.1.3. СП 59.13330.2012

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№№	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция, оборудование, адаптации не подлежат	Ссылка на пункт нормативного документа
п/п		3	4	5	6	7	8
I	2						
	Крыльцо / входная площадка						
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	не менее 140x200 или 150x185	2,0 x2,0	К	соответствуют	П.5.1.3. СП 59.13330.2012
	Нескользящее покрытие		наличие	тротуарная плитка	Все категории		
	Навес		наличие	навес на всю входную зону	Все категории	соответствует	П.5.1.3 СП 59.13330.2012
	Двери : распашные (Р), автоматические раздвижные (А)						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	дверь (Р) 84	К	адаптации не подлежат	П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	- высота порога	см	не более 1,4	4,0	К,О,С	адаптации не подлежат	П.5.1.4. СП 59.13330.2012

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

(для доступа к зоне оказания услуги)

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коридоры/холлы						
	Ширина пути движения кресла-коляски в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	102	К	Адаптации не подлежат	П.5.2.1. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	130	К,О,С	соответствует	П.5.2.2. СП 59.13330.2012
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже):		наличие	отсутствует	К, О	установка мест для отдыха	П. 5.2.6. СП 59.13330.2012
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в табаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10 ; высота - от 70 до 210 от уровня пола.	отсутствует	К,С		П.5.2.7. СП 59.13330.2012

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МПН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Зрительный зал	ед.			К, О		
	Ширина дверного проема	см.	не менее 90 (допустимо 85)	88	К	соответствует	П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	Доля мест для инвалидов в клубных зрительных залах: 50-75 мест в зале 76-100 мест в зале 101-150 мест в зале 151-200 мест в зале 201-300 мест в зале 301-400 мест в зале Свыше 400	ед.	3 4 5 6 7 8 9	80	К	места в зрительном зале можно варьировать, так как они не прикреплены к полу. При необходимости можно обеспечить 4 места для К	П.7.6.15. СП 59.13330.2012

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив*	Фактическая величина	Для категорий МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузел: для административных, медицинских, соцучреждений; в общественных зданиях, где одновременно находится более 50 чел, время нахождения в здании более 1 часа; для предприятий торговли площадью более 150 кв.м.		наличие обязательно	1	К, О, С		П.5.40, П.5.42 СП 118.13330.2012
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	135	К, О, С, Г	соответствует	П.5.3.6. СП 59.13330.2012
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	78	К	расширить дверной проем	
	габариты доступной кабины в общей уборной	см	Не менее 165 x 180	275 x 275	К	соответствует	П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	-опорные поручни*		наличие	отсутствуют	К, О		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	отсутствуют			П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	Гардеробные:						П.5.3.6. СП 59.13330.2012
	- высота расположения индивидуального шкафчика для одежды	см	не выше 130 от пола	148	К	Разместить дополнительную - гардеробную вешалку в соответствии с нормами	Фото П.7.5.19 СП 59.13330.2012
	- длина скамьи	см	не менее 300	200			
	- ширина скамьи		не менее 70	42	К		П.7.5.16 СП 59.13330.2012
	- высота скамьи		не более 50	38			
	- ширина прохода между скамьями	см	Не менее 180		К		П.7.5.16 СП 59.13330.2012

* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	Мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах), текстфоны		наличие	Имеются указатели для прохода в зрительный зал и туалет	С		

Примечание:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, ИК – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках.